

**Svedex BV**  
Svedexweg 21  
Postbus 5  
7050 AA Varsseveld  
Telefoon 0315 259111  
Fax 0315 259275  
info@svedex.nl  
www.svedex.nl

## **Samenvatting van onderzoek**

### Producteigenschappen en Tekeningen

Informatie afkomstig uit Peutz brandrapport: YD 2204-1-RA

# **Brandwerendheid van een stompe Svedex deur in een roodhouten kozijn.**

Onderzoeksmethode:

Het onderzoek is uitgevoerd volgens NEN-EN 1634-1:2018, deurblad draaiend naar het vuur toe.

Onderzoekslocatie:

Het onderzoek heeft plaatsgevonden in het Peutz Laboratorium voor Brandveiligheid te Mook.

De details en resultaten van het onderzoek zijn weergegeven in:

Peutz brandrapport YD 2204-1-RA, d.d. 29 april 2020.

#### **Gegevens geteste deuren:**

Hoogte: 2315 mm

Breedte: 926 mm

Dikte: 40 mm

#### **Gegevens getest kozijn:**

Berdu roodhout, vol. massa 540 kg/m<sup>3</sup>

Doorsnede: 67x102 mm

Sponningdiepte: 45 mm

Aanslagbreedte: 25 mm

## **Conclusie**



Voor het hierboven omschreven product geldt:

“Brandwerendheid m.b.t de scheidende functie, bepaald volgens NEN-EN 1634-1:2018 voor het geval deurblad draaiend naar het vuur toe: **63 minuten**”.

## **Voorwaarden en toepassingsgebied**

De conclusie geldt tevens voor het geval “deur draaiend van het vuur af”.

Gecertificeerde afmeting conform de Extended Application NEN-EN 15269-3 A.3. is 949 x 2373 mm.



|   |   |  |                                    |
|---|---|--|------------------------------------|
| <small>           EIGENOM. SVDEX BV. NARDEVELD<br/>           VERMAGALING OF MEERLENIG<br/>           ANTOEKEN IN WIELE VORMEN OOK<br/>           VERBODEN. INHOUDT NIET VERBODEN<br/>           WATZONNEN NIET GEBOUWDE         </small> | <b>TOLERANTIES ALGEMEEN</b><br>• Herkeningsmaat / maat<br>Maattolerantie $\pm 0.5$ mm<br>Hoektolerantie $\pm 0.5^\circ$ | MATERIAAL.   | SCHAAL / MAAATEENHEID              |
|   | <b>AMERIKAANSE PROJECTIE</b><br><b>A4</b>   | BENAMING.  | millimeter [mm]                    |
| <b>Stompe deur, roodhouten montagekozijn</b><br>-   |   |  |                                    |
|   |   | Revisiennr.      Omschrijving      Datum      Naam | TEKENINGNUMMER<br><b>SVO Y2204</b> |
|   |   |  | REF.                               |

Alle rechten voorbehouden. Producten van Svedex B.V. zijn KOMO gecertificeerd.  
 Het rapport dat ten grondslag ligt aan deze samenvatting bevindt zich bij Svedex B.V.en bij Peutz BV.